


Uwaga!

Dla bram o szerokości światła otworu:  $S_o > 5500\text{mm}$  oraz łącznej powierzchni otworu  $\geq 25\text{ m}^2$ : stosować wymiary z gwiazdką.

Uwaga!

Zalecenia dotyczące eksploatacji bram typu Marc-O zawarto w Dokumentacji Techniczno Ruchowej (DTR).

Uwaga!  
W przypadku zabudowy bramy niezbędne jest uwzględnienie w projekcie serwisowych otworów rewizyjnych. Wysuwając bramę w dokumentację firma Małkowski-Martech S.A. nie bierze odpowiedzialności za naruszenie praw wyłącznych i nabytych przez zleceniodawcę / architekta / projektanta. Dokumentacja wykonana przez firmę Małkowski-Martech S.A. jest chroniona prawem autorskim.

Projektował/Kreślił: inż. M. Nowacka-Ritter	Korekta: mgr inż. Łukasz Kuhnke	Zatwierdził:	Plik:	Data: 2018.02.19	Skala: 1:50
 "MAŁKOWSKI-MARTECH" S.A. Konarskie ul. Kórnicka 4, 62-035 Kórnik tel. (061) 222 75 00, fax (061) 222 75 01 www.malkowski.pl, e-mail: biuro@malkowski.pl				Przeciwpożarowa brama opuszczana Marc-O2D EI30 z napędem elektrycznym i drzwiami ppoż. DB - balast jednostronny	
Marc-O2D EI30 - Warunki zabudowy				Edycja: 03	Arkusz: A4